



認証番号：AQ-235-C3-1
令和5年10月1日

認 証 書

株式会社ウッティかわい
代表取締役 澤田 令 殿

優良木質建材等認証規程第6条第1項の規定に基づき下記の製品を優良木質建材等として認証します

公益財団法人日本住宅・木材技術センター
理事長 古久保 英嗣

記

製品名：かわいクリーン防腐・防蟻処理構造用集成材-3（2種-AZN）

認証の範囲：別添認証評価書のとおり

品質性能試験・検査：

試験項目	検査項目
防腐・防蟻処理試験	寸法測定
減圧加圧剝離試験	
ブロックせん断試験	
曲げ試験	
含水率試験	

工場の名称：株式会社ウッティかわい 集成材工場

工場の所在地：岩手県宮古市

認証の有効期限：令和8年9月30日

別添：認証評価書

認証番号：AQ-235-C3-1

令和5年10月1日

認証評価書

申請者	株式会社ウッティかわい
製品名	かわいクリーン防腐・防蟻処理構造用集成材-3

1. 評価

防腐・防蟻性能	2種 (K3相当)
その他の性能	(公財)日本住宅・木材技術センターが定める優良木質建材等の品質性能評価基準の判定基準を満たしている。

注：判定基準はJASの基準を準用している。

2. 認証製品の規格

用途	土台、柱
使用薬剤	アゾール・ネオニコチノイド化合物系 (保存協会認定番号：A-5344、A-5464)
薬剤処理	加圧注入 (集成材完成品処理)
樹種	カラマツ、ダフリカカラマツ、アカマツ、スギ
接着性能	集成材のJAS 構造用集成材 使用環境A、B、C
強度等級	集成材のJAS 構造用集成材 ~E135-F405
寸法 (mm)	短辺：89~149 長辺：89~149 材長：2000~6000

注：認証製品は品質性能試験・検査によって確認した性能が防腐・防蟻処理前のJAS表示の基準に適合するものに限る。